

	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др В. Маринковића бр. 4, 31000 Ужице ☎ (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zzzzu@eunet.rs	 
		Страна 1 од 3

Датум:3349




Број:27.07.2010.

Предмет:Саопштење о контроли хигијенске исправности јавних чесми на територији града Ужице

На захтев Фонда за заштиту животне средине извршили смо испитивање хигијенске исправности воде са јавних чесми на територији општине Ужице. Испитивања су обављена према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98).

табела 1

Хигијенски исправне воде за пиће су са следећих јавних чесми:	
	1.Магделенића чесма магистрални пут Чачак –Ужице (у близини Севојна према Ужицу)
	2.Јавна чесма у Ратарској улици
	3.Јавна чесма Слануша (поред Завода за здрав. осигурање)
	4.Јавна чесма Бадањ Ул. Херцеговачка
	5.Јавна чесма Цокалина чесма Ул. Солунска 50
	6.Видића чесма насеље Ада
Хигијенски неисправне воде за пиће са физичко хемијског аспекта су са следећих јавних чесми:	
	7.Десанкина чесма МЗ Буар
	8.Јавна чесма на Градској плажи
	9.Јавна чесма Јованова вода Јелова Гора
	10.Јавна чесма у Царинској улици
Хигијенски неисправне воде за пиће са бактериолошког аспекта су са следећих јавних чесми:	
	11.Јавна чесма у Великом парку
	12.Бисер вода магистрални пут Чачак –Ужице (у Крчагову у близини железничког тунела)
	13.Јавна чесма на Куки насеље Забучје
	14.Јовановац Пирина Главица насеље Врела
	15.Јавна чесма Олгина чесма Ул.Олге Ђуровић

	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др В. Маринковића бр. 4, 31000 Ужице ☎ (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zzzzu@eunet.rs	 
		Страна 2 од 3

	16.Јавна чесма Камено корито
	17. Јавна чесма Апотекара Суботића на Пори
	18. Јавна чесма Грозничавец Ул. Војвођанска
	19. Јавна чесма Јованова вода насеље Врела
Хигијенски неисправне воде за пиће са бактериолошког и физичко- хемијског аспекта је са јавне чесме:	
	20.Спомен чесма на Ђеловини (Партизанска чесма) на Мендином Брду

табела 2

<i>Јавна чесма</i>	<i>Хигијенска исправност</i>	<i>Разлог неисправности</i>
1.Јавна чесма у Великом парку	хигијенски неисправна	присуство колиформних бактерија и Псеудомонас аерогиноза
2.Бисер вода магистрални пут Чачак –Ужице (у Крчагову у близини железничког тунела)	хигијенски неисправна	присуство колиформних бактерија
3.Десанкина чесма МЗ Буар	хигијенски неисправна	снижене вредности рН
4.Јавна чесма на Куки насеље Забучје	хигијенски неисправна	присуство колиформних бактерија и стрептокок фекалног порекла
5.Магделенића чесма магистрални пут Чачак –Ужице (у близини Севојна према Ужицу)	хигијенски исправна	
6.Јовановац Пирина Главица насеље Врела	хигијенски неисправна	присуство колиформних бактерија
7.Видића чесма насеље Ада Ужице	хигијенски исправна	
8.Јавна чесма на Градској плажи	хигијенски неисправна	повећана електропроводљивост Напомена: вода је бактериолошки исправна јер се обавља дезинфекција УВ зрацима
9.Јавна чесма Јованова вода Јелова Гора	хигијенски неисправна	снижене вредности рН
10.Јавна чесма у Ратарској улици	хигијенски исправна	
11.Јавна чесма у Царинској улици	хигијенски неисправна	повећане вредности утроска $KMnO_4$

12.Јавна чесма Слануша (поред Завода за здрав., осигурање)	хигијенски исправна	
13.Јавна чесма Бадањ Ул. Херцеговачка	хигијенски исправна	
14.Јавна чесма Цокалина чесма Ул. Солунска 50	хигијенски исправна	
15.Јавна чесма Олгина чесма Ул.Олге Ђуровић	хигијенски неисправна	присуство колиформних бактерија и стрептокок фекалног порекла
16.Јавна чесма Камено корито	хигијенски неисправна	присуство колиформних бактерија
17. Јавна чесма Апотекара Суботића на Пори	хигијенски неисправна	присуство колиформних бактерија
18. Јавна чесма Грозничавец Ул. Војвођанска	хигијенски неисправна	присуство колиформних бактерија
19.Спомен чесма на Ћеловини (Партизанска чесма) на Мендином Брду	хигијенски неисправна	присуство колиформних бактерија повећана вредност мутноће
20. Јавна чесма Јованова вода Врела	хигијенски неисправна	присуство колиформних бактерија

Резултате испитивања достављени су Републичкој санитарној инспекцији и Фонду за заштиту животне средине.

Јавне чесме су алтернативни објекти водоснабдевања. Водни објекти су каптаже које се не одржавају редовно, а воде су изворске -“сирове” што значи да не пролазе кроз поступке пречишћавања и дезинфекције. Имајући у виду да не постоји апсолутна безбедност коришћења воде са јавних чесама, неопходна је опрезност приликом коришћења воде са њих. Испитиване јавне чесме нису редовно контролисане и хигијенски исправне воде на чесми нису показатељ сигурног и безбедног коришћења.

Редовно се контролишу и безбедне су за коришћење јавне чесме прикључене на градски водовод.

Јавне чесме прикључене на градски водовод су :

1. Суботића чесма – ул. Београдска
2. Чесма на Ракијској пијаци- Чесма пекарско-механског еснафа
3. Чесма код цркве
4. Чесма у малом парку- Чесма опанчарског еснафа
5. Чесма на Слануши- Чесма Трговинско-занатског еснафа
6. Велчића чесма код «Стојића дућана»

Јавне чесме са хигијенски неисправном водом морају бити видно обележене са таблом «**вода није за пиће**».

Неопходна је санација водних објеката и редовно одржавање у циљу обезбеђења хигијенски исправне воде за пиће на испитиваним јавним чесама.

Начелник Центра хигијена са хуманом екологијом

др Оливера Јањић
 спец.хигијене